
銚田・大洗広域事務組合
新ごみ処理的施設整備・運営
対面的事業録

令和5年7月14日

銚田・大洗広域事務組合

対面的対話における確認事項回答

No.	書類名	頁	大項目	中項目	小項目	小項目	項目名	質問内容	回答
1	要求水準書	7	第2章	3	(2)	オ (ア)	p 森林法	追加する保安林（飛砂防備）の樹種及び植栽密度にご指定があればご教示願います。	保安林内の造成森林に植栽する樹種は、耐潮力があり、現況樹木であるクロマツを基本としています。植栽密度は、保安林基準より苗木2mを基本として1ha当たり1,500本を植樹することとしています。
2	要求水準書	10	第2章	1	(1)	イ (ウ)	排水	雨水排水は構内雨水集排水設備を通じて公共用水域へ放流とありますが、質問回答追加資料1記載の流末管渠工φ700へ放流と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	要求水準書	20	第2章	1	(3)	イ	表2-16	異物除去・異物移動に関する作業員人数やヤード面積に反映したいため、計画処理量に対し、異物除去すべきものの想定される含有率をご教示願います。可能であれば、異物除去すべきものの種類別重量、単位体積重量などの情報もご教示願います。	異物の含有率については実績データを持ち合わせていませんので、貴社の経験によりご提案ください。
4	要求水準書	31	第2章	1	(5)	サ	別途工事との調整	敷地南側に駐車場を整備する予定とのことですが、敷地範囲外駐車場から徒歩で入場する来場者がいる可能性はございますでしょうか。	敷地範囲外駐車場から徒歩で入場する来場者がいる前提での計画立案をお願いします。
5	要求水準書	51	第2章	3	(1)	エ	火災対策	要求水準書に記載の「防火水槽」は消防法に基づく設備と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	要求水準書	41	第2章	1	(9)	エ (イ)	表2-30	主灰及び飛灰の熱灼減量について、試料採取場所が「主灰及び飛灰を搬出する装置の出口付近」となっていますが、湿灰ではなく加湿前の乾灰をサンプリング・分析することによろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	要求水準書	102	第2章	4	(3)	イ (オ) ウ (オ)	b	「ヤードでの有効貯留量は、計画日最大処理量の7日分以上とする。」となっていますが、施設規模の7日分以上と理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
8	要求水準書	160	第2章	6	(2)	サ (ア)	見学者通路	「見学者通路は原則として、同一階で一筆書きの動線となるよう計画する。」と記載がありますが、同一動線の往来が発生する箇所は、車いす利用者に配慮し、以下の計画としてよろしいでしょうか。 1.8m（往路）+1.8m（復路）＝計3.6m以上（見学者通路有効幅） また、渡り廊下は見学者通路と同じ取扱いとしてよろしいでしょうか。	見学者の滞留が起こらない前提で左記の見学者通路有効幅の計画は可とします。また、渡り廊下は見学者通路と同じ扱いとし、有効幅は3.6m以上とします。

対面的対話における確認事項回答

No.	書類名	頁	大項目	中項目	小項目	小項目	項目名	質問内容	回答
9	添付資料17						湖水、井水配管 想定図	取合点での水圧をご教示願います。	現時点では取扱点での水圧に関するデータは持ち合わせていません。提示可能なデータは以下のとおりです。 【井水】（日本原子力研究開発機構深井戸） 大洗、銚田、水戸環境組合の取水ポンプ 口径：80mm 出力：15kw 吐出量：0.35m ³ /m（1台） 【湖水】（日本原子力研究開発機構夏海湖） 高架水槽より送水している。 （夏海湖GL（38.1m）から+33mまでポンプで揚水し自然流下）
10	質問回答追加資料1	図面番号21					排水計画平面図	敷地内雨水排水計画をするに当たり、排水計画平面図のCADデータをご提供願います。	「追加資料1 雨水排水計画平面図CADデータ」を提供します。

※ 別途配付資料について

○ 別途配付資料

・ 別途提示資料

本対面的対話の中で別途提示すると回答した資料は、以下のとおりです。

別 途 提 示 資 料 目 次

		該当質問
		書類名 質問No.
追加資料	1	雨水排水計画平面図CADデータ 追加資料1 10

○ 配付手続き

・ 配付期間

令和5年7月14日（金）から令和5年7月25日（火）まで

・ 配付方法

別途提示資料は、本質問回答書とは別途CDにて配布します。別途提示資料の配布を希望する者は、入札説明書(P. 20「第5章 1 (13) 事務局」)記載の事務局に電話にて連絡し、配付を受けるための事前予約を行うほか、所属する企業の社員証等、身分を証するもの（ただし、名刺は不可とする。）を持参してください。